

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. *Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 19/01/2027.*

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

19.01.2023

CAMPO A

- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Nocera Umbra**
- Via: **Brunamenti, Nocera Umbra, - Prov. Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Nocera Umbra**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. Nocera Umbra**
- Tipologia di Contratto: **Comodato d'uso gratuito tra Comune e Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. Nocera Umbra 2017 e Calcio Nocera 1969;**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **105,30** ; larghezza mt **65,00** ;

(INDICARE ORIENTAMENTO)



Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord (lato lungo) **mt 3,20/2,10**; est (lato corto) **mt 3,00**;

sud (lato lungo) **mt 2,20/3,50**; ovest (lato lungo) **mt 3,50/3,55**;

uguale

livello dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1,80/2,00**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buono**;
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,33**; altezza mt. **2,44/2,43**

- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

- d) altre osservazioni: //



3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica, altezza mt. 2,00, sopra muro di sostegno lato sud; mt.2,25/4,00, lato nord; mt. 2,25, lato est; mt.2,00, piu' muro sostegno, lato ovest;**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione: **buona**
- accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello , posto su via contigua, lato nord, larghezza mt.3,50, altezza libera;

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura;**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ;mq. 7,15; docce n. 1 ; WC n. 1; lavabo n. 3;
 - squadra Locale: n. 1; mq. 24,50; docce n. 6; WC n. 2; lavabo n. 1;
 - squadra Ospite: n. 1; mq. 24,50; docce n. 6; WC n. 2; lavabo n. 1;
- c) serramenti e protezioni: **metallici;**
- d) locali per altri usi: **magazzino, locale caldaia**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni;**
- g) ubicazione sul lato: **sud;**
- Ubicato all'esterno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso interno dal parcheggio atleti;**
- (descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)*
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**
- (descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)*
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria: **dotata di lettino e armadietto medicinali**
- b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribuna: si; Gradinate: no
Parterre: si; Capienza totale: //
altre osservazioni: **la zona per il pubblico (parterre) è ubicata in corrispondenza del lato ovest;**

7) ALTRE ATTREZZATURE: magazzino, locale caldaia, impianto di illuminazione;

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

