

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

## OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 24/01/2028.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

### Condizioni di Omologazione


- 1) Si consiglia di rivestire il muro in c.a. in corrispondenza del lato est con materassino antiurto;
- 2) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto impianto.
- 3) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 4) Ogni variazione apportata all'impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 5) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 6) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 7) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 24/01/2024



COMITATO REGIONALE UMBRIA

## VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 24/01/2024



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Montecchio – Loc. Cagnano**
- Via: **Loc. Cagnano** - Montecchio - Prov. Terni
- Ente Proprietario: **Comune di Montecchio**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. Montecchio**
- Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. G.M.10 – A.S.D. Montecchio – G.M.T.** (Settore Giovanile)

### 1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **101.50**; larghezza mt. **59.00** ;

(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord ovest(lato corto) **mt 2.20/2.40**; sud est (lato corto) **mt 2.00/3.30**;

sud ovest (lato lungo) **mt 3.20/3.30**; nord est (lato lungo) **mt 2.00/2.10**;

**uguale**

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1.70**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**.
- h) osservazioni: //

### 2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2,34/2.39**;

- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

- d) altre osservazioni: //

### 3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica h = mt 2.20;**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:  
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato ovest: dimensioni largh. ml 3.00, altezza ml 3.00;**

### 4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura;**
- b) vani e servizi:  
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; mq. 6.00 docce n. 1 ; WC n. 1; lavabo n. 1;  
- squadra Locale: n. 1; mq. 32.90 docce n. 4; WC n. 2; lavabo n. 3; orinatoi n. 4  
- squadra Ospite: n. 1; mq. 32.90 docce n. 4; WC n. 2; lavabo n. 3; orinatoi n. 4

- c) serramenti e protezioni: **metallici;**
- d) locali per altri usi: **loc. di servizio**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni;**
- g) ubicazione sul lato: **ovest;**

**Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;**

*(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)*

- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**

*(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)*

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile;**

### 5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria: **ubicata all'interno dei locale pluriuso (magazzino) con lettino e armadietto medicinali;**
- b) altre osservazioni: **Impianto di defibrillatore**

### 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: **si;** Gradinate: no  
Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato nord;**

- 7) ALTRE ATTREZZATURE: magazzino e locali di servizio;

- 8) OSSERVAZIONI VARIE:

**a) Si consiglia di rivestire il muro in c.a. in corrispondenza del lato est con materassino antiurto;**

- 9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

