

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Gioco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 20/08/2029.

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi


IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi


Condizioni di Omologazione

- 1) Si prescrive il rivestimento dei montanti verticali "tendi rete", posizionati dietro le porte, con materiali idonei assorbenti l'urto.
- 2) Ripristinare l'altezza delle porte come da misure regolamentari.
- 3) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto impianto.
- 4) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 5) Ogni variazione apportata all'impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 6) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 7) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 8) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi


IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi


Perugia, li 20/08/2025.



COMITATO REGIONALE UMBRIA


VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 20/08/2025



- campo di calcio ubicato in loc.: **PAPIANO**
- Via: **LOC. PAPIANO STAZIONE** - Prov. PG
- Ente Proprietario: **Comune di Marsciano**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.C.D. PAPIANO**
- Tipologia di Contratto: **convenzione tra Comune e Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.C.D. PAPIANO**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di gioco: **lunghezza mt. 104,00; larghezza mt. 61,00;**
(INDICARE ORIENTAMENTO)

Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%
- b) campo per destinazione (contornante il campo di gioco – largh. sui quattro lati):
nord (lato corto) mt. 3,30/3,40; est (lato lungo) mt. 2,50/5,80;
sud (lato corto) mt. 3,70/13,10; ovest (lato lungo) mt. 2,20/2,00;
uguale
livello ————— dal livello del terreno di gioco
diverso
- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1,70** ;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **manto in erba naturale** ;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera** ;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **1,50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di gioco: **ottimo**
- h) osservazioni:
-

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2,40**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio:**Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: **proteggere montanti verticali "tendi rete", posizionati dietro le porte, con materiali idonei assorbenti l'urto; ripristinare altezza delle porte come da misure regolamentari**

3) RECINZIONE

- a) esterna: Recinzione con paletti e rete metallica h = mt. 2,20 ;
- b) osservazioni sullo stato della recinzione: buono stato di manutenzione ;
- accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato Sud/Est: dimensioni largh. mt. 4,10 , altezza libera

(N.B. L'altezza va misurata dal piano di calpestio del pubblico)

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): struttura in c.a. ;
- b) vani e servizi:
 - per gli ufficiali di gara n. 2 ; mq. 7,40 docce n. 2; W.C. n. 1; lavabo n. 1;
 - squadra Locale n. 1 ; mq. 32,75 docce n. 6; W.C. n. 1; lavabo n. 1;
 - squadra Ospite: n. 1 ; mq. 32,75 docce n. 6; W.C. n. 1; lavabo n. 1;
- c) serramenti e protezioni: Alluminio ;
- d) locali per altri usi: n. 1 magazzino, palestra;
- e) arredamento: Pance ed appendiabiti;
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: caldaia a pellet ; Corpi scaldanti: termoconvettori;
- g) ubicazione: all'interno del fabbricato sul lato: Nord ;
Ubicato all'interno della recinzione;
(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;
(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni:

5) LOCALE SANITARIO

- a) sala medica: Infermeria con lettino e armadietto medicinali (2,45 X 6,00);
- b) altre osservazioni: Impianto dotato di defibrillatore.

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: si ;

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: struttura in acciaio posta lungo il lato nord/ovest;

7) ALTRE ATTREZZATURE (pista atletica, impianto d'illuminazione ecc.)

8) OSSERVAZIONI VARIE:

9) TAVOLA ILLUSTRATIVA

